2205000100103
2026年03月14日

检　测　报　告

报告编号：喀疾控检(2026)第 079(SZ)

样品名称　生活饮用水

受检单位　南台子村饮水安全工程末梢水

检验类别　监测

喀喇沁旗疾病预防控制中心

喀喇沁旗疾病预防控制中心

检　测　报　告

报告编号：喀疾控检（2026）第 079(SZ)　　

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026079SZ
规格型号	/	商　　标	/
生产日期	2026 年 08 月 31 日	样品数量	P：500ml/瓶×9 G:500ml/瓶×4、100ml/瓶×2
样品批号	/	代表数量	/
委托单位	/	样品状态	无色、透明、无杂质
受检单位	南台子村饮水安全工程末梢水	检验类别	监测
详细地址	喀喇沁旗南台子村 N:42.051562　E:118.440697	样品来源	采样
生产单位	/	收样日期	2026 年 08 月 31 日
采 样 人	周旭姝、崔健	检验日期	2026 年 08 月 31 日～ 2026 年 09 月 18 日
采样地点	3 组乐享福超市	采样方法	随机/无菌
检测依据	GB/T 5750.4-2023 、GB/T 5750.5-2023 、GB/T 5750.6-2023 、GB/T 5750.7-2023、 GB/T 5750.12-2023、GB/T 5750.8-2023 生活饮用水检测标准 以下空白		
检测项目	色度、浑浊度、臭和味、总硬度、PH 值、铁、锰、铜、锌、铅、砷、镉、铝、汞、铬（六价）、氟化物、氯化物、氰化物、肉眼可见物、硫酸盐、硝酸盐（以 N 计）、溶解性总固体、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）硒、四氯化碳，共 29 项。 以下空白		
评判依据	本报告依据 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》出具，但本中心不对检测结果进行评判。 以下空白 检验检测专用章 报告日期：2026 年 09 月 18 日 检验结果见下页		
备 注			

主检：[illegible]　审核：[illegible]　签发：[illegible]　分管主任：[illegible]

签发日期：2026.9.18

喀喇沁旗疾病预防控制中心

检　　测　　报　　告

报告编号：喀疾控检（2026）第 079(SZ)　　共 2 页　第 2 页

序号	检测项目	检测方法	计量单位	卫生标准	检测结果
1	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023 4.1	度	<15	<5
2	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1	/	不得含有	无
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1	/	无异臭异味	无异臭异味
4	PH	GB/T 5750.4-2023 8.1	/	6.5—8.5	7.10
5	浑浊度（散射浑浊度单位）	GB/T 5750.4-2023 5.1	NTU	不超过 3 度	0.04
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 13.1	mg/L	0.05(mg/L)	<0.004
7	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.2	mg/L	0.05(mg/L)	<0.002
8	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2	mg/L	1.2(mg/L)	0.46
9	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2	mg/L	250(mg/L)	29.7
10	硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 8.3	mg/L	20(mg/L)	2.5
11	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2	mg/L	250(mg/L)	37
12	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1	mg/L	1000(mg/L)	365
13	总硬度（$CaCO_3$ 计）	GB/T 5750.4-2023 10.1	mg/L	450(mg/L)	279
14	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1	mg/L	0.01(mg/L)	<0.001
15	铜	GB/T 5750.6-2023 7.2	mg/L	1.0(mg/L)	<0.05
16	锌	GB/T 5750.6-2023 8.1	mg/L	1.0(mg/L)	<0.025
17	铝	GB/T 5750.6-2023 4.1	mg/L	0.2(mg/L)	<0.008
18	铅	GB/T 5750.6-2023 14.1	mg/L	0.01(mg/L)	<0.0025
19	镉	GB/T 5750.6-2023 12.1	mg/L	0.005(mg/L)	<0.0005
20	铁	GB/T 5750.6-2023 5.1	mg/L	0.3(mg/L)	<0.15
21	锰	GB/T 5750.6-2023 6.1	mg/L	0.1(mg/L)	<0.05
22	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1	mg/L	0.001(mg/L)	<0.0001
23	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 3.1	CFU/mL	500	21
24	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 3.2	MPN/100mL	不得检出	未检出
25	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 3.4	MPN/100mL	不得检出	未检出
26	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2023 4.1	mg/L	3(mg/L)	0.47
27	氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023 11.1	mg/L	0.5(mg/L)	<0.02
28	硒	GB/T 5750.6-2023 10.1	mg/L	0.01(mg/L)	<0.001
29	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 4.1	mg/L	0.002(mg/L)	<0.000032
以下空白					